



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B4 Orione	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.55).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
BSN Medical	3	1	11	4
Carrier	1-2-3	4	32	5
Ceva Vetem	2-3	7	20	10
Comber	3	3	21	15
Delsey	2	Terra	7	5
DI.PE	3		4	1
Future Energy	2	6	10	10
Genesys Telecommunication	1	1	7	10
HMS Industrial Network	2	1	3	15
Linear Technology	3	Terra	3	4
Nobel Biocare Italiana	2	3	24	10
People@work	1	7	3	8
People@work	1	Terra	1	8
People@work	2	Terra	1	8
Professional Relo	3	6	2	
Rauch Italia	1	8	12	15
Realtech Italia	3	2	17	7
Retevendita	3	6	12	4
Studio Legale Cardillo	2	1	3	10

AZIENDE EVACUATE	19
TOTALE EVACUATI	193
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO B4 ORIONE

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
BSN Medical	3	1	Allarme poco udibile
Carrier	1-2-3	4	Allarme non si sente
Ceva Vetem	2-3	7	Allarme non si sente
People@work	1	7	Allarme non si sente
Rauch Italia	1	8	Allarme non funzionante

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli