



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B5 Astrolabio	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.55).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Centro Stampa Colleoni		Terra	2	15
Gesis		2	23	6
IDT		1		
Nalco Italiana		2	3	15
Tokyo Electron Europe Limited			4	

AZIENDE EVACUATE	5
TOTALE EVACUATI	32
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	6
TEMPO MEDIO	11

Note e/o segnalazioni

Tutte le aziende hanno rilevato e segnalato che l'allarme non si sente.

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli