



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B1 Andromeda	15 dicembre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 12.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Aeromac Systems Italy	3	6	2	10
Easydata	1	6	18	10
Elekta	3	8	15	15
FrieslandCampina Italy	2	5	4	15
GED Toytomi	2	6	3	10
IFM Electronic	2	3	15	6
Magnet Schultz Italia	2	2	1	10
Milton Roy	1	5	3	1
M+W Italy	2	4	5	10
RTC	1	2	12	6
ST Ericsson	3	1 - 2	N.R.	N.R.
ST Jude Medical	1-2	T-1-6-7	33	12
Zycko	3	5	N.R.	10

AZIENDE EVACUATE	12
PERSONE EVACUATE	109
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO B1 ANDROMEDA

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Elekta	3	8	Allarme poco udibile
FrieslandCampina Italy	3	3-4-5	Allarme non si sente
RTC	1	2	Allarme non si sente
ST Ericsson	3	2	Allarme poco udibile
ST Jude Medical	1-2	7	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli