



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B5 Astrolabio	15 dicembre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 12.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Agenzia Colleoni			4	10
Centro Stampa Colleoni		Terra	2	20
Gesis		2	25	7
IDT		1	1	9
Nalco Italiana		2	5	10
Pavimenti d'arredo		1	1	10
Tokyo Electron Europe Limited		2	4	5

AZIENDE EVACUATE	6
TOTALE EVACUATI	38
TEMPO MASSIMO	20
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	13

Note e/o segnalazioni

Tutte le aziende hanno rilevato e segnalato che l'allarme non si sente per nulla o non in modo ottimale.

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli