



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B**  
**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B4 Orione	15 dicembre 2011	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Asilo Nido People@Work	1 e 2	Terra	1	1
Basan Italy	1	7	2	5
BSN Medical	3	1	16	5
Ceva salute animale	2	7	44	3
Delsey	2	Terra	5	15
DI.PE	3	Terra	8	4
Directanet	3	6	4	7
Future Energy PG Solar	2	6	20	7
HMS Industrial Network	2	1	4	15
IDEA Flash	1, 2 e 3	5	54	10
Professional Relo	3	6	2	10
Rauch Italia	1	8	11	10
Realtech Italia	3	2	17	2
Retevendita	3	6	23	7
Studio Legale Cardillo	2	1	2	10
Timberland Italy	3	8	21	10

AZIENDE EVACUATE	16
TOTALE EVACUATI	234
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	8

**Note e/o segnalazioni**

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Asilo Nido People@Work	1 e 2	Terra	Allarme interno non presente
BSN Medical	3	1	Allarme poco udibile
Ceva salute animale	2	7	Allarme poco udibile
Timberland Italy	3	8	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli