	CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A **ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE** **D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**	ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A5 La Dialettica	14 novembre 2012	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 14.46);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Eurocemi	Terra	5	6
MA.GUS	Terra	1	2
Serist	1	15	6
Sisa Informatica	1	5	1
UVET	1	17	11

AZIENDE EVACUATE	5
TOTALE EVACUATI	43
TEMPO MASSIMO	11
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	6

Note e/o segnalazioni
Nessuna

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli