



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	14 novembre 2012	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 15.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
American Appraisal Italia	1	3	5	4
Atmel Italia	3	5	4	4
Bivio Networks	3	2	3	1
Card Protection Plan Limited	1	5	17	5
LTX Italia	1	Terra	3	1
Maxim Integrated Products	1	2	5	1
Reag Real Estate Advisory	3	6-7	42	4

AZIENDE EVACUATE	7
PERSONE EVACUATE	79
TEMPO MASSIMO	5
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	3

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme:

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Atmel Italia	3	5	Allarme non si sente
Bivio Networks	3	2	Allarme non si sente
Card Protection Plan	1	5	Allarme non si sente
Maxim Integrated Products	1	2	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli