



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B4 Orione	14 novembre 2012	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 15.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Basan Italy	1	7	2	5
BSN Medical	3	1	15	1
Ceva salute animale	2	7	18	3
DI.PE	3	Terra	4	1
Directanet	3	6	1	3
Future Energy PG Solar	2	6	6	1
HMS Industrial Network	2	1	3	1
PG Solar	2	6	12	1
Professional Relo	3	6	6	n.p.
Rauch Italia	1	8	14	5
Retevendita	3	6	6	3
Studio Legale Cardillo	2	1	1	4
SK Hynix	1-2-3	5	45	6
Timberland Italy	3	8	35	3
Westcon	1	1	17	1

AZIENDE EVACUATE	15
TOTALE EVACUATI	185
TEMPO MASSIMO	6
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	4

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Ceva salute animale	2	7	Allarme poco udibile
SK Hynix	1-2-3	5	Allarme poco udibile
Timberland Italy	3	8	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli