

ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



Palazzo	Data Condizioni mete		Coordinatori sul posto	
A1 Perseo	20/10/2015	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale	

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 14.40);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Gruppo Filo Diretto	1-2-3	T-2-3	130	5
Publiem	1	Terra	2	2

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	2
TOTALE EVACUATI	132
TEMPO MASSIMO	5
TEMPO MINIMO	2
TEMPO MEDIO	4

Note e/o segnalazioni

Nessuna

