



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	20/10/2015	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 14.40);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Banca Popolare di Lodi	2	3	23	6
Dynamics Business Italia	3	1	18	5
Lam Research	3	8	9	6
Mitsubishi Electric Europe	1	Tutti	133	10
Parametric Technology Corporation	3	7	22	5
Synopsys Italia	3	2	13	5
The Juice Plus Company	3	3	35	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	7
TOTALE EVACUATI	253
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Nessuna

L'amministratore
Geom. Oscar Pariani