



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B4 Orione	20/10/2015	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Asilo Nido Papaveri e Papere	2-3	Terra	36	10
BSN Medical	3	1	13	6
Ceva salute animale	2	7	20	5
Delsey Italia	2	Terra	6	5
DI.PE	3	Terra	7	5
Professional Relo	3	6	7	7
Rauch Italia	1	8	14	5
Retevendita	3	6	11	5
SK Hynix	1-2-3	5	49	4
Westcon Group	1	1	12	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	10
TOTALE EVACUATI	175
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	4
TEMPO MEDIO	7

Note e/o segnalazioni

Piano 1° scala 3 l'allarme non si sente

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati