



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B5 Astrolabio	20/10/2015	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Axiate	2	6	4
Azienda servizi Colleoni	Terra	3	5
Centro Stampa Colleoni	Terra	1	2
Gesis	2	28	3
Zycko Italy	Terra	6	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	5
TOTALE EVACUATI	44
TEMPO MASSIMO	5
TEMPO MINIMO	2
TEMPO MEDIO	4

Note e/o segnalazioni

Sirene difficoltose da sentire all'interno degli uffici.

L'amministratore
Geom. Oscar Panfili