



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B4 Orione	13 novembre 2014	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 10.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Aeris Coop Sociale	2	1	16	9
BSN Medical	3	1	11	5
Ceva salute animale	2	7	23	5
Delsey Italia	2	Terra	8	5
DI.PE	3	Terra	9	4
Directanet	3	6	2	5
Papaveri e Papere Asilo Nido	1	Terra	5	8
Pep Scuola dell'infanzia	2	Terra	15	8
Professional Relo	3	6	4	10
Rauch Italia	1	8	8	5
Retevendita	3	6	9	5
SK Hynix	1-2-3	5	45	9
VF Italia/Timberland Italy	3	8	13	8
Westcon	1	1	15	3

AZIENDE EVACUATE	13
TOTALE EVACUATI	167
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	3
TEMPO MEDIO	7

Note e/o segnalazioni

Westcon segnala che non sente l'allarme al 1° piano scala 1.

L'amministratore
Geom. Oreste Paniati